







地基与基础结构工程中间验收记录

工程名称: 上虞区实验中学校舍建设工程 验收日期: 2021年7月31日

验收部位				
地基与基础				
技术资料:				
<p>图纸会审纪要、工程变更联系单; 工程定位测量、放线记录; 钢材合格证及进场复试验报告; 砖合格证及进场复试验报告; 焊条合格与钢筋焊接试验报告; 防水材料合格证及检测报告; 预拌混凝土合格证; 预拌砂浆合格证; 砂浆抗压试验报告; 混凝土抗压试验报告; 混凝土施工记录; 施工日记; 隐蔽工程验收记录; 技术复核记录; 地基验槽记录; 开工报告; 施工组织设计; 施工现场质量管理检查记录; 分部、分项工程、检验批验收记录。</p>				
检测结果:				
<p>资料基本齐全、完整, 混凝土截面几何尺寸、标高符合设计要求, 混凝土表面平整、基本无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等质量缺陷, 观感质量良好, 实测实量检查符合设计要求; 砖砌体表面平整、垂直、灰缝饱满观感质量为一般。</p>				
验收意见:				
施工单位 (盖章) 总工程师:  项目经理: 	建设单位 (盖章) 项目负责人: 	监理单位 (盖章) 总监理工程师: 	设计单位 (盖章) 注册结构师: 	勘察单位 (盖章) 项目负责人: 

填写日期: 2021年7月31日

