



上虞区滨江新城14号地块项目
工程设计（修改）通知单

编号：

关于修改通知

根据图纸现场交底需要整理材料做法表：

1. 客餐厅地砖做法缺少保温层，现增加25mm厚无机轻集料保温砂浆III型，取消25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，只保留3mm厚自流平，具体做法详见附图一。
2. 为卧室与客餐厅地面高度相同，取消木地板木龙骨做法，增加25mm厚无机轻集料保温砂浆III型，3mm厚自流平和1mm厚防潮垫，详见附图一。
3. 为厨房与客餐厅地面高度相同，取消20厚1:3水泥砂浆找平层，详见附图一。
4. 经现场讨论卫生间厨房墙砖20厚1:3水泥砂浆打底找平改为9+6mm厚1:3水泥砂浆打底找平，详见附图一。
5. 增加卧室原顶刷无机涂料的做法，详见附图一。
6. 阳台吊顶做法缺少白色无机防霉涂料，详见附图一。

以下空白

拟办	方理	核稿	陈明	签发	丁军军	原图号	HX813-SZX-A2-T-04A
会签专业						通知号	装饰-003
会签人						日期	2023.3.11

附图一

材料做法			
地上单体构造做法			
一、楼地面做法			
■楼面1 实木复合地板(80mm厚)		适用部位	
6. 12mm厚实木复合地板		卧室	
5. 1mm厚浮铺防潮垫			
4. 3mm厚自流平			
3. 35厚C20细石混凝土,上下配双向A3@50钢丝网片,随捣随抹找平压实赶光			
2. 25mm厚无机轻集料保温砂浆III型			
1. 钢筋混凝土板,表面清扫干净		卫生间、阳台	
■楼面2 防滑地砖楼面(70mm厚)			适用部位
5. 10mm厚规格地砖,美缝处理			厨房
4. 25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层			
3. 30厚(最薄处)C20细石混凝土随捣随抹,并找坡1%			
2. 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料两道(共3厚),四周上翻不小于300			
1. 钢筋混凝土板,表面清扫干净			
注:地面防水层泛水与墙体防水应区分			
■楼面3 防滑地砖楼面(30mm厚)		适用部位	
4. 10mm厚规格地砖,美缝处理		厨房	
3. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层			
2. 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料两道(共3厚),四周上翻不小于300			
1. 钢筋混凝土板,表面清扫干净			
注:地面防水层泛水与墙体防水应区分			
■楼面4 地砖楼面(80mm厚)		适用部位	
5. 10mm厚规格地砖,成品胶粘贴,美缝处理		客厅、餐厅	
4. 3mm厚自流平			
3. 40厚C20细石混凝土,上下配双向A3@50钢丝网片,随捣随抹找平压实赶光			
2. 25mm厚无机轻集料保温砂浆III型			
1. 现浇钢筋混凝土板			
■楼面5 水泥浆		适用部位	
3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平		设备阳台	
2. 1.5厚单组份聚氨酯涂膜防水两道(共3厚)			
1. 钢筋混凝土板,表面清扫干净			
二、内墙做法			
■内墙1 墙砖(防水)		适用部位	
6. 墙砖(美缝处理)		卫生间、厨房等有水的房间内墙	
5. 10厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层			
4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(高度1200、淋浴间1800)厨房墙面不做防水			
3. 9+6厚1:3水泥砂浆(掺5%防水粉)打底压实抹平			
2. 界面剂			
1. 基层墙体			
■内墙2 木饰面		适用部位	
4. 12mm厚成品木饰面		住宅客厅沙发背景墙	
3. 9mm厚阻燃板			
2. 36*10*1mm背景板专用金属龙骨(横向400,竖向400)			

材料做法		
1. 基层墙体(界面剂+20mm厚石膏砂浆找平)		
■内墙3 布艺硬包		适用部位
5. 布艺硬包饰面		客厅、卧室床头背景墙
4. 12mm厚雪弗板基层		
3. 9mm厚阻燃板		
2. 36*10*1mm背景板专用金属龙骨(横向400,竖向400)		
1. 基层墙体(界面剂+20mm厚石膏砂浆找平)		
■内墙4: 白色无机涂料内墙		适用部位
6. 涂料两遍		客餐厅、卧室过道
5. 封底漆一道(与面漆配套产品)		
4. 满刮2厚耐水腻子,分2遍找平		
3. 20mm厚粉刷石膏砂浆找平		
2. 专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙面喷湿)		
1. 基层墙体		
三、顶棚做法		
■顶棚1 铝合金集成吊顶		适用部位
3. 专用轻钢龙骨 铝合金集成吊顶		卫生间、厨房
2. 腻子一遍		
1. 钢筋混凝土板底		
■顶棚2 轻钢龙骨双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶		适用部位
8. 封底漆一道(与面漆配套产品)、无机涂料两道		客厅、卧室
7. 满刮2厚耐水腻子,分2遍找平;		
6. 9.5(双层)纸面石膏板,15mm厚阻燃板,用自攻螺钉与龙骨固定;		
5. 依次与主龙骨配套副龙骨;		
4. ∅8吊筋和配件固定50主龙骨;间距900mm;		
3. 龙骨吸顶吊件用定型化学锚栓与钢筋混凝土板固定;		注:吊顶高度度详精装修。
2. 腻子一遍		
1. 原建筑钢筋混凝土楼板		
■顶棚3 原顶刷无机涂料顶棚		适用部位
5. 白色无机涂料两道		客厅、卧室
4. 封底漆一道(与面漆配套产品)		
3. 满刮2厚耐水腻子,分2遍找平		
2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)		
1. 原建筑钢筋混凝土楼板		
■顶棚4 原顶刷无机涂料顶棚		适用部位
4. 白色无机防腐涂料两道		阳台
3. 满刮2厚耐水腻子,分2遍找平		
2. 黑水泥2道修补、找平		
1. 钢筋混凝土板底刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)		
四、踢脚做法		
■踢脚1 实木踢脚线(无机涂料墙面100mm高)		适用部位
6. 实木踢脚线		
5. 涂料两遍		
4. 封底漆一道(与面漆配套产品)		

3. 满刮2厚耐水腻子,分3遍找平		客餐厅、卧室
2. 20mm厚粉刷石膏砂浆找平		
1. 专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙面充分润湿)		
■踢脚2 实木踢脚线(木饰面、硬包墙面100mm高)		
4. 实木踢脚线		
3. 9mm厚阻燃板		适用部位
2. 36*10*1mm背景板专用金属龙骨(横向400,竖向400)		
1. 基层墙体(界面剂+20mm厚石膏砂浆找平)		
五、油漆(仅作为局部修补做法,尽可能成品安装)		
■漆 1: 溶剂型氟炭漆(金属面油漆)		
4. 氟碳金属面漆(黑色)		外露铁件
3. 氟碳金属底漆		
2. 刷专用防锈漆		
1. 清理基层,除锈等级不应低于Sa2.5或St3级		

1 装饰材料构造做法表一
SCALE:1:30



华东勘测设计研究院有限公司
HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED

设计(修改)通知
上虞区滨江新城14号地块项目工程 装饰部分

附图一

原图号	HX813-SZX-A2-T-04A	审查	丁建军	拟办	方钰
通知号	装饰-003	校核	叶丽丹	日期	2023.3.11