

# 上虞区实验小学城北校区（上德校区） 设计变更情况说明

- 1, 因弱电专业提供监控室需放置 UPS 电池组, 活荷载原 4.0KN 改为 12KN, 故修改相应梁截面以及配筋详见架空层梁板结构修改平面图。
- 2, 1~4 交 G~H 轴网络机房及监控室叠合板及配筋修改详见架空层板结构修改平面图。
- 3, 1~9 交 A~F 轴屋面板部分现浇板因装配率要求修改为叠合板, 另详见架空层板结构修改平面图。

特此说明

建设单位：绍兴市上虞区教育体育局

2019.05.13



设计单位：浙江中景建筑设计院有限公司

2019.05.13